CLIENTS / SYSTÈMES D'ASSAINISSEMENT

73 005
clients actifs

6 357 617 m3
facturés

LINÉAIRE DE RESEAU TOTAL
1 017 km

Gravitaire : **764 km**
Refoulement : **253 km**

451
Postes de relèvement

183 km
Réseau hydrocuré

27 km
Réseau inspecté par caméra

25 STATIONS EN SERVICE SUR LE PERIMÈTRE

pour une capacité épuratoire totale de
327 540 équivalents-habitants (EH).

St-Palais-sur-mer **175 000 Eh**
St-Georges-de-Didonne **64 000 Eh**
Les Mathes **52 000 Eh**
La Tremblade **24 000 Eh**
Cozes **3 000 Eh**

PETITES STATIONS

11 Lagunes
7 Filtres plantes de roseaux
1 Filtres à sable
1 Disque biologique



ÉNERGIE CONSOMMÉE

Consommation totale en 2025
8 400 000 kWh
(postes de relevage et stations d'épuration du territoire)

Volumes d'eaux usées en entrée de station d'épuration

6 668 038 m3

Réutilisation des Eaux Usées Traitées pour l'arrosage :
262 000 m3

EAUX CLAIRES PARASITES (ECP)

Les eaux claires parasites sont des eaux d'infiltrations / pluviales entrant dans le réseau d'assainissement, impactant son fonctionnement.

5% de réduction d'ECP entre 2024 et 2025

43 % d'eaux claires parasites (ECP) évaluées sur le territoire en 2025.

En 2025 :


12 campagnes nocturnes
5 campagnes diurnes
13 campagnes débimétriques

dans le cadre de la recherche d'eaux claires parasites (ECP).

BOUES ISSUES DES TRAITEMENTS DES STATIONS D'ÉPURATION

Boues épandues : 3 580 Tms
(tonnes de matières sèches)

SOUS-PRODUITS



45 T
Graisses

50 T
Refus de grillage

341 T
Sables
dont **325 T** issues du réseau de collecte des eaux usées